

Исх. № 80/2021 от «23» 12 2021 г.

**Отчет об исполнении предписания
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Самарской области
от 06.12.2021 №05/651-1**

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области была проведена проверка муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 318» городского округа Самара:

- плановая, выездная проверка: был составлен акт проверки № 05/651 от 06.12.2021., дано предписание №05/651-1 от 06.12.2021 г.;

В ходе проверки были выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

№п/п	Наименование мероприятия	Отчет о выполнении мероприятия
1	Таблица 5.34 п.98 относительная влажность воздуха в подготовительной группе №1 не соответствует гигиеническим нормативам, так как относительная влажность составляет 35,0 – 37,0%, при норме 40 – 60%.	В каждую группу приобретены увлажнители воздуха (фото прилагаются).
2	Таблица 5.34 п.144 уровни освещенности при общем искусственном освещении не соответствуют гигиеническим нормативам в подготовительной группе «Ладушки» составляет – 392,8 лк, в младшей группе «Непоседы» - 350,5 лк, при норме не менее 400 лк.	Произведена замена светильников с мощностью 30 Вт (световой поток 3640 лм) на светильники с мощностью 60 Вт (световой поток (6000 лм) (копия приказа прилагается).

Заведующий
МБДОУ «Детский сад № 318» г.о.Самара



Львова О.С.